BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Penggunaan Waterproofing Integral mempengaruhi Faktor Air Semen (FAS), Kadar semen jadi berkurang maka akan mempengaruhi kekuatan beton
2. Penambahan Waterproofing Damdex, menurunkan nilai kuat tekan secara keseluruhan pada semua usia pengamatan
3. Waterproofing Integral tidak baik digunakan untuk beton structural.

Saran

Untuk Penggunaan Campuran Damdex yang semakin banyak tidak disarankan, karena akan semakin menurunkan mutu beton karena